

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

05 май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 5, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

05"май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 7, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ...								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. 20 Морев пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. 20 Морев пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № _____

Квартиросъемщик кв. № _____

А К Т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

06 "май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 8, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см x см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

06" май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 8 А, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.


Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								


Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30  пригодны


Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30  пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

 Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № _____

Квартиросъемщик кв. № _____

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

06"май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 9, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"07" май 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 10, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

12" май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 18, по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № _____

Квартиросъемщик кв. № _____

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

13 "май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 20, по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

14 "май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 22 , по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см x см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120. **пригодны**

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ **непригодны**

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120. **пригодны**

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 61 **непригодны**

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А К Т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"15" май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 22 "А", по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных

каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110.

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110.

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"16" май 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 24, по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 10, по ул. Военный участок

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовок дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

20 " май 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 17, по ул. Дзержинского

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"21" май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 14, по ул. Красноармейская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см X см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А К Т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"21" май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 21/1, по ул. Дзержинского

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		не удов.	хор.	хор.	удов.	не пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

Акт

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

 май 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 10431-1-25 от 10.04.2025г.)

(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 39/1, по ул. Дзержинского

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см x см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		не удовл.	хор.	хор.	удов.	не пригодны
	Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение


Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80




пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

 Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № _____

Квартиросъемщик кв. № _____