

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха "11" сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп" Мореv А.С.
(представитель трубочистного сектора)
(Удoстoвeрeниe № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

сoстaвили нaстoящий aкт в тoм, чтo прoизвeдeнo oбслeдoвaниe тeхничeскoгo сoстoяния
вeнтиляциoнных и дымoвыx кaнaлoв в дoмe № 18, пo ул. Сoвeтскaя
с цeлью устaнoвлeния пригoднoсти их для oтвoдa прoдуктoв сгорaния гaзa.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.
При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп" Мореv А.С.

Квартиросъемщик кв. № _____
Квартиросъемщик кв. № _____

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"11" сентября 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 20, по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № 24 Панифидина

Квартиросъемщик кв. № _____

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"17" сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 2371-01 от 15.10.2021г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 22 , по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см x см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных

каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"18" сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)
(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)
(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 22 "А", по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № 110. Осанова
Квартиросъемщик кв. № _____

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"16" сентябрь 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 2371-01 от 15.10.2021г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 24, по ул. Советская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

Акт

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

" 12 " сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)
(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.03.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния
вентиляционных и дымовых каналов в доме № 14, по ул. Красноармейская
с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.
При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.
пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.
пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № 13. Копытова И.А.
Квартиросъемщик кв. № _____

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

12"сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)
(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.03.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния
вентиляционных и дымовых каналов в доме № 17, по ул. Дзержинского
с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присвоенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.
При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.
пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.
пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № 50 _____
Квартиросъемщик кв. № _____

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

10 сентября 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель труболистного сектора)
(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)
(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 39/1, по ул. Дзержинского

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		не удовл.	хор.	хор.	удов.	не пригодны
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

51 Кухарь Анастасия

А К Т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"10" сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)
(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)
(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 21/1, по ул. Дзержинского

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		не удов.	хор.	хор.	удов.	не пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.
При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 пригодны


Вентиляционные каналы в квартирах №№ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № 25 Каргинская
Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"09" сентября 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 29/2, по ул.Карла Маркса

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

" 09 "сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)
(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 29/1, по ул.Карла Маркса

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №
Квартиросъемщик кв. №

Григорьева Ирина Олеговна

А К Т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"25" сентября 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 2371-01 от 15.10.2021г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 10, по ул. Военный участок

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовок дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"04" сентября 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 9, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО "ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № 34. Арыскина О.И.
Квартиросъемщик кв. № _____

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"01"сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 7, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

30 Лубянова Мориса

А К Т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"13" сентябрь 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 10, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных

каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№

непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А К Т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"13" сентября 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 5, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляции. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № _____
Квартиросъемщик кв. № _____

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"02"сентябрь2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 8, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								
2	б) дымовые каналы	ж/бетон	13x13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ..								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

"02" сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 8 А, по ул. Охотская

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
2	б) дымовые каналы Обособленные дымоходы .. Необособленные дымоходы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. № 25 Террас Е 13

Терраса

Квартиросъемщик кв. №

А к т

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. Оха

" 02 "сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

(представитель трубочистного сектора)

(Удостоверение № 5358-1-23 от 10.04.2023г.)

(инженер жилфонда)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

вентиляционных и дымовых каналов в доме № 42, по ул. Дзержинского

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

Результаты обследования:

№№ по порядку	Показатели	Материалы из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечения дымоходов и вентиляционных каналов см х см	№№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналов	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляцион. Каналов для отвода продуктов сгорания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	а) вентиляционные каналы	ж/бетон	13х13		удов.	хор.	хор.	удов.	пригод.
	Обособленные дымоходы ...								
	Необособленные дымоходы								

Примечание форма № 20 - С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации так и газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях, в разделе "Дымоходы" пункты 3 и 4 не заполняются

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартире №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24. пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ непригодны

Подпись представителей:

Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов ООО"ПартнерГрупп"

Морев А.С.

Квартиросъемщик кв. №

Квартиросъемщик кв. №